



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

г. Каменск-Уральский
(место составления акта)

“ 08 ” февраля 20 17 г.
(дата составления акта)
16.00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 261-А**

С «02» февраля по «08» февраля 2017 г. по адресу: 623418 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 10

(место проведения проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №15" (далее – Средняя школа №15) на основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора от 24.01.2017 №Св-261-р.

Юридический адрес: 623418 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 10.

Телефон/факс: (8-343-9) 36-51-50.

Директор	Измоденова Татьяна Михайловна	г. (8-343-9) 36-51-50
Техник-электрик	Ерыкалов Олег Николаевич	
ИНН	6666008300	
ОГРН	1026600934942	

Продолжительность проверки: 5 (пять) рабочих дней.

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Директор Средней школы №15 Измоденова Т.М.

(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лица, проводившие проверку:

№ пп	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Статус
1	Казьмин Виктор Анатольевич	Государственный инспектор	Ответственный за проведении проверки

При проведении проверки присутствовали:

Директор Средней школы №15 Измоденова Т.М., техник электрик Ерыкалов О. Н.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов; лиц, допустивших нарушения)

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Не указаны права и ответственность в инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно в соответствии с Правилами. Устранено в ходе проверки.	ПТЭЭП п.1.2.6.	Директор
2.	Отсутствуют надписи, указывающие назначение в соответствии с диспетчерским наименованием или маркировка согласно схемам на аппарате защиты и управления наружным освещением в помещении ВРУ-0,4кВ. Устранено в ходе проверки.	ПТЭЭП п.2.6.14.	Директор

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Фотоматериалы и копии документов подтверждающие обнаружение и устранение нарушений на 4 (четырёх) листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ В.А. Казьмин

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор Средней школы №15 Измоденова Т.М.

(дата, время)

(подпись)